



МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

вул. В. Великого, 6 м. Миколаїв, 81600, тел. 51-271, email: aparat@mykolaivmr.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Миколаївської міської ради,
голова міської комісії
з питань ТЕБ та НС
/підпис/ Андрій ЩЕБЕЛЬ

« 26 » квітня 2024 року

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 4

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

від 26 квітня 2024 року

м. Миколаїв

Засідання провів міський голова, голова міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Андрій ЩЕБЕЛЬ.

Присутні: члени міської комісії (за окремим списком).
Запрошені:

Порядок денний засідання:

1. Про стан пожежної безпеки культових споруд Миколаївської територіальної громади на час святкування Пасхи.
2. Стан проведення агітаційно-масової роботи щодо попередження виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій та загибелі людей на них. Проведення рейдових відпрацювань населених пунктів найбільш уражених пожежами. Аналіз причин загибелі людей на пожежах.
3. Про встановлення режиму функціонування пунктів незламності на території Миколаївської міської територіальної.
4. Різне.

СЛУХАЛИ:

1. Про стан пожежної безпеки культових споруд Миколаївської територіальної громади на час святкування Пасхи.

ВИСТУПИЛИ:

Любомир БОРЩИНСЬКИЙ - заступник начальника 19 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області

Заслухавши доповідь з цього питання, комісія

ВИРІШИЛА:

1.1. Керівникам релігійних установ:

1.1.1. Вжити заходів для безумовного виконання приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

1.1.2. Під час проведення богослужінь, а також напередодні Великодніх свят відповідальним за дотримання протипожежного режиму додатково перевірити засоби протипожежного захисту (вогнегасники), провести їх технічне обслуговування, оглянути та перевірити на справність електрообладнання та електромережу, шляхи евакуації.

1.1.3. Вжити заходів для забезпечення всіх культових споруд, зокрема, які є пам'ятками архітектури, дерев'яних церков, первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно норм належності.

1.1.4. Провести заміри опору ізоляції електромережі та заземлення і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

1.1.5. Провести заміри опору заземлення та ревізії системи блискавкозахисту будівель храмів зі складанням відповідних актів.

1.1.6. У разі відсутності систем блискавкозахисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів, провести відповідну роботу щодо їх встановлення.

1.1.7. Не допускати використання в приміщеннях культових споруд тимчасових або пошкоджених ділянок електромереж.

1.2. Старостам старостинських округів вжити заходів із визначення в межах населених пунктів вододжерел (річка, канал, ставок, озера, пожежна водойма, водонапірна башта), які будуть використовуватися для здійснення пожежогасіння в разі виникнення пожежі та забезпечать гасіння протягом 3 годин, обладнати біля них під'їзди з твердим покриттям і пірсом для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року.

1.3. Контроль за виконанням п. 1 рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС покласти на Стрийське РУ ГУ ДСНС України у Львівській області.

**Заступник міського голови,
перший заступник голови
міської комісії з питань ТЕБ та НС**

/підпис/

Юрій ШПАК

Секретар комісії

/підпис/

Леся СНИГУР

Секретар комісії



Леся СНИГУР